



## Indicazioni progettuali per solaio di spessore 30 cm (S25cm + 5cm)

### Altezza travetto gettato in stabilimento e peso

5 cm -  $(0,016 \times 2500) = 40 \text{ kg/m}^2$

### Peso pannello prodotto in stabilimento

$n^\circ 4 \times 28 = 112 + 40 = 152 \text{ kg/m}^2$

### Volume calcestruzzo di completamento

$0,04 + 0,029$  (riempimento elementi in legno) +  $0,040$  (soletta spessore cm 4) =  $0,109 \text{ mc/m}^2$

### Peso calcestruzzo di completamento

$0,109 \times 2.400 = 262 \text{ kg/m}^2$

### Peso proprio totale del solaio completato

$152 + 262 = 414 \text{ kg/m}^2$

## Carico complessivo sopportabile oltre al peso proprio

Luce (m)	Armatura per flessione nell'ipotesi di estremità appoggiate				
	300 kg/m <sup>2</sup>	400 kg/m <sup>2</sup>	500kg/m <sup>2</sup>	600 kg/m <sup>2</sup>	700 kg/m <sup>2</sup>
3.00	1Ø10	1Ø12	1Ø12	1Ø12	1Ø12
4.00	1Ø8 + 1Ø10	1Ø14	1Ø10 + 1Ø12	1Ø16	2Ø12
5.00	1Ø16	1Ø12 + 1Ø14	1Ø12 + 1Ø14	2Ø14	2Ø14
6.00	2Ø14	1Ø14 + 1Ø16	1Ø14 + 1Ø16	2Ø16	1Ø16 + 1Ø18
7.00	2Ø16	1Ø16 + 1Ø18	2Ø18	2Ø14 + 2Ø18	3Ø16

La tabella in oggetto è stata compilata sulla base dei consueti criteri di resistenza, considerando materiali con le seguenti caratteristiche: **Conglomerato cementizio**: C 25/30 fyk 25N/mm<sup>2</sup> e **Acciaio**: B450c

In riferimento al tipo di materiale acquistato, l'azienda fornirà dichiarazione di prestazione CE (DOP).