



0407

---

Jendy Joss Building S.r.l., via Menarini n.21, 40054 Budrio (BO) – Italy

20

Rapporto di prova N.369542/13106/CPR

Emesso da Istituto Giordano in qualità di laboratorio di prova notificato ai sensi del Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011

---

EN 13830

Prodotto per Facciata continua

Parete Esterna a secco cod. JJB\_E170LR

Reazione al fuoco

-NPD

Resistenza al fuoco

-NPD

Propagazione del fuoco

- NPD

Tenuta all'acqua

- RE1200

Resistenza al carico del vento

- 1.200 kN/m<sup>2</sup>

Resistenza all'urto esterno

- classe E5

Resistenza al carico orizzontale

- classe I5

Trasmittanza termica

- NPD

Permeabilità all'aria

- classe AE1200

Isolamento acustico per via aerea

- NPD

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.JJB\_002**  
**Parete Esterna a secco JENDY JOSS**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** Parete JJB cod.E170LR

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:** Parete JJB\_E170LR

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:** Parete di tamponamento esterno a secco – Facciata continua

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

Jendy Joss® Building via Menarini n.21 - 40054 Budrio (BO) – [info@jendyjoss.com](mailto:info@jendyjoss.com) – tel. 0039.051.80.39.56

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:** N/A

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:** Sistema 4

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:** UNI EN 13830:2005

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:** N/A

**9. Prestazione dichiarata**

| <i>Caratteristiche essenziali</i>                                          | <i>Prestazione Dichiarata</i> | <i>Norma di prova</i> | <i>Norma di classificazione</i> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Permeabilità all'aria parti fisse                                          | AE1200                        | UNI EN 12153          | UNI EN 12152                    |
| Tenuta all'acqua                                                           | RE1200                        | UNI EN 12155          | UNI EN 12154                    |
| Resistenza al carico del vento per carico di progetto da +2000pa e -2000pa | passa                         | UNI EN 12179          | UNI EN 13116                    |
| Resistenza all'urto interno                                                | I5                            | UNI EN 14019          | UNI EN 14019                    |
| Resistenza all'urto esterno                                                | E5                            | UNI EN 14019          | UNI EN 14019                    |

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.**

Budrio (BO), 03 marzo 2020

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ing. Lippini Simon David Alain  
**JENDY JOSS BUILDING SRL**  
Amministratore Unico



## RAPPORTO DI PROVA N. 369542/13106/CPR

emesso da Istituto Giordano in qualità di laboratorio di prova notificato (n. 0407) ai sensi del Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011

Cliente

**JENDY JOSS BUILDING S.r.l.**

Via Luigi Menarini, 21/23/25 - 40054 BUDRIO (BO) - Italia

Oggetto\*

**facciata continua denominata "Parete JJB cod.E170LR"**

Attività

**prove ambientali e meccaniche  
con riferimento alla norma armonizzata  
UNI EN 13830:2005**



Risultati

| Attività                                                                     |                                 | Norma di prova | Norma di classificazione | Classe        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| permeabilità all'aria delle parti fisse                                      | referita alla superficie totale | UNI EN 12153   | UNI EN 12152             | <b>AE1200</b> |
| tenuta all'acqua                                                             |                                 | UNI EN 12155   | UNI EN 12154             | <b>RE1200</b> |
| resistenza al carico del vento per carico di progetto di +2000 Pa e -2000 Pa |                                 | UNI EN 12179   | UNI EN 13116             | <b>passa</b>  |
| resistenza all'urto interno                                                  |                                 | UNI EN 14019   | UNI EN 14019             | <b>I5</b>     |
| resistenza all'urto esterno                                                  |                                 | UNI EN 14019   | UNI EN 14019             | <b>E5</b>     |

(\*) secondo le dichiarazioni del cliente.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 18 febbraio 2020

L'Amministratore Delegato

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)



Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Commessa:

82206

Provenienza dell'oggetto:

campionato e fornito dal cliente

Identificazione dell'oggetto in accettazione:

2020/0026 del 9 gennaio 2020

Data dell'attività:

21 gennaio 2020

Luogo dell'attività:

Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 72 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Indice

Pagina

Descrizione dell'oggetto\*

2

Sito produttivo\*

12

Riferimenti normativi

12

Apparecchiature

12

Modalità

13

Condizioni ambientali

13

Risultati

13

Conclusioni

21

Il presente documento è composto da n. 21 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Responsabile Tecnico di Prova:

Dott. Ing. Paolo Bertini

Responsabile del Laboratorio di Security and Safety:

Dott. Andrea Bruschi

Direttore Tecnico della Sezione CPD:

Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno

Compilatore: Agostino Vasini

Revisore: Dott. Ing. Paolo Bertini

Pagina 1 di 21



Particolari delle rotture a seguito degli urti interni

## Conclusioni

| Attività                                                                     |                                 | Norma di prova | Norma di classificazione | Classe*       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| permeabilità all'aria delle parti fisse                                      | riferita alla superficie totale | UNI EN 12153   | UNI EN 12152             | <b>AE1200</b> |
| tenuta all'acqua                                                             |                                 | UNI EN 12155   | UNI EN 12154             | <b>RE1200</b> |
| resistenza al carico del vento per carico di progetto di +2000 Pa e -2000 Pa |                                 | UNI EN 12179   | UNI EN 13116             | <b>passa</b>  |
| resistenza all'urto interno                                                  |                                 | UNI EN 14019   | UNI EN 14019             | <b>I5</b>     |
| resistenza all'urto esterno                                                  |                                 | UNI EN 14019   | UNI EN 14019             | <b>E5</b>     |

(\*) la classificazione è stata determinata sulla base dei valori ottenuti mediante misurazione sperimentale, in linea con il paragrafo 2.6 della guida ILAC-G8:03/2009 "Guidelines on the reporting of compliance with specification" avendo soddisfatto i requisiti sulle misure e sulle apparecchiature definiti nelle norme di prova.

Il Responsabile Tecnico di Prova  
(Dott. Ing. Paolo Bertini)

Il Responsabile del Laboratorio  
di Security and Safety  
(Dott. Andrea Bruschi)

Il Direttore Tecnico della sezione CPD  
(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)